



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **TSE**

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	007161-TSE-08/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	09.07.2015
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	09.07.2017
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	ÖZLER KABLO İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	PELİTLİ KÖYÜ MEZARLIK YOLU NO:46 /0 GEBZE KOCAELİ/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ÖZLER KABLO İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	PELİTLİ KÖYÜ, YENİ MEZARLIK YOLU NO:46 GEBZE/KOCAELİ KOCAELİ / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	14.0.30.4.34.00/TSE-66902
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	ÖZLER KABLO
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS HD 604 S1 / Kablolar - Güç istasyonlarında kullanılan özel yangın performanslı güç kabloları - Beyan gerilimleri 0,6/1 kV ve 1,9/3,3 kV olan / 29.04.2005
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	



- N2XH TİPİ, HALOJENSİZ 2X11 YALITIM BİLEŞİKLİ, HALOJENSİZ HM4 KILIF BİLEŞİKLİ, YANGIN PERFORMANSLI GÜÇ KABLOLARI (BEYAN GERİLİMİ 0,6/1 KV OLAN)



11 ..07/2016

AHMET NURSİ KARTAL
TSE İSTANBUL BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ