



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**



BELGE NUMARASI 14.0.10.0.01.00/TSE-66921
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 20.09.2002
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 12.10.2016
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI ÖZLER KABLO İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ A.Ş.
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ PELİTLİ KÖYÜ, MEZARLIK YOLU, NO:46 GEBZE
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER KOCAELİ/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI ÖZLER KABLO İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ A.Ş.
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ PELİTLİ KÖYÜ, YENİ MEZARLIK YOLU NO:46 KOCAELİ/TÜRKİYE
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 14.0.10.0.01.00/TSE-66779
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI ÖZLER KABLO
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS IEC 60502-1 / Kablolar - Beyan gerilimleri 1 kV'dan (Um = 1,2 kV) 30
RELATED TURKISH STANDARD kV'a (Um = 36 kV) kadar olan yalıtımı ekstrüzyonla çekilmiş güç kabloları ve bunların yardımcı donanımları - Bölüm 1: Beyan gerilimleri 1 kV (Um = 1,2 kV) ve 3 kV (Um = 3,6 kV) olan kablolar / 24.04.2007

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

- YV, BEYAN GERİLİMİ 0,6/1 KV OLAN PVC YALITIMLI VE KILIFLI GÜÇ KABLolarI.
- YV2V, BEYAN GERİLİMİ 0,6/1 KV OLAN PVC YALITIMLI, ZIRHLI (YUVARLAK ÇELİK TEL) VE PVC KILIFLI GÜÇ KABLolarI.
- YV3V, BEYAN GERİLİMİ 0,6/1 KV OLAN PVC YALITIMLI, ZIRHLI (YASSI ÇELİK TEL) VE PVC KILIFLI GÜÇ KABLolarI.
- YAVV, BEYAN GERİLİMİ 0,6/1 KV OLAN, ALÜMİNYUM İLETKENLİ, PVC YALITIMLI VE KILIFLI GÜÇ KABLolarI
- YVCV BEYAN GERİLİMİ 0,6/1 KV OLAN PVC YALITIMLI, EKRANLI VE PVC KILIFLI GÜÇ KABLolarI(K.G.04.04.2013)



16/10.2015

GÜRSEL ERATAK
ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ
MÜDÜRÜ



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ EKİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS APPENDIX



BELGE KAPSAMI (14.0.10.0.01.00/TSE-66921nolu belge devamı) : ÖZLER KABLO İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS IEC 60502-1 / Kablolar - Beyan gerilimleri 1 kV'dan (Um = 1,2 kV) 30 kV'a (Um = 36 kV) kadar olan yalıtımı ekstrüzyonla çekilmiş güç kabloları ve bunların yardımcı donanımları - Bölüm 1: Beyan gerilimleri 1 kV (Um = 1,2 kV) ve 3 kV (Um = 3,6 kV) olan kablolar / 24.04.2007

- YAVZ3V, BEYAN GERİLİMİ 0,6/1 KV OLAN ALÜMİNYUM İLETKENLİ PVC YALITIMLI, ZIRHLI (YASSI ÇELİK TEL) VE PVC KILIFLI GÜÇ KABLolarI.



16/10.2015
J. Eratak
GÜRSEL ERATAK

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ
MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE Elektroteknik Sektörü Müdürlüğü * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Tel: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA - Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr