

DECLARATION OF PERFORMANCE (DOP)

REACTION TO FIRE CLASSIFICATION OF ELECTRICAL CABLES

Yangına Karşı Tepki Sınıflandırması Yapan Kuruluş : Product Certification Body and Notified Body No :	(1783) TSE – TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ (1783) TURKISH STANDARDS INSTITUTION
Marka (Brand) :	ÖZLER KABLO
Üretim Yeri ve Adresi : Place of Manufactory and Address :	Pelitli Köyü Yeni Mezarlık Yolu No: 46 41490 Gebze / KOCAELİ / TURKEY
Beyan Numarası (Declaration of Number) :	DOP – 107 – 06 - 22
Ürün Tanımı : Product Type :	H05VV-F Sınıf – 5 , Bükülü iletkenli, 300/500 V, PVC izoleli, PVC kılıflı Bükülgen Tesis Kablosu
Ürün Standardı : Covered Standard(s) :	TS EN 50525-2-11 Class –5 , Flexible conductor, 300/500 V Multi Core, PVC Insulation, PVC Sheath, Flexible Electrical Cable
Uygulanan Yönetmelik : Applied Regulations :	Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305 / 2011 / AB) Construction Products Regulation (305 / 2011 / EU)
Uygulanan Standard : Applied Standard(s) :	TS EN 50575 : 2018 TS EN 13501-6 : 2014 TSE CLC / TS 50576 : 2017
Tehlikeli Maddeler (Dangerous Substances) :	YOK (None)
Yangın Tepki Sınıfı (Reaction to Fire Class):	Eca
Ürünün Performans Doğrulaması Sistemi : AVCP System(s) :	Sistem 3
Deney Rapor No (Test Report No) :	347148 & 347149

ÖZLER KABLO, TS EN 50525-2-11 standardı kapsamında, H05VV-F tipi kablo üretimlerinin, TS EN 50575 : 2018 standardının yangına tepki sınıflarından **Eca** sınıfına uygunluğunu deklare eder.

ÖZLER KABLO declares that H05VV-F type cables, manufactured under TS EN 50525-2-11 standards, are part of **Eca** reaction to fire classification of TS EN 50575 : 20018 standards.

ÖZLER KABLO İç ve Dış Ticaret Sanayi A.Ş.

Pelitli Mahallesi, Yeni Mezarlık Yolu. No:46 41490

Gebze - Kocaeli / TURKEY

T: 0090 262 751 52 00 pbx

F: 0090 262 751 52 05

ozler@ozlerkablo.com.tr

www.ozlerkablo.com.tr

Kalite Yönetim Temsilcisi :

Quality Management Representative :

Sezer YILDIZ

ÖZLER KABLO
İÇ ve DIŞ TİC. SAN. A.Ş.
İlyasbey V.D. 702 039 8093

